



Znak sprawy 15/2018/PN

Gdańsk, 9 marca 2018 r.

L. Dz. DZP 2375/40/2018

***Do wszystkich wykonawców ubiegających się o
udzielenie zamówienia***

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „Przebudowa Oddziału Chirurgii SP ZOZ MSWIA w Gdańsku”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z późn. zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku udziela następujących odpowiedzi na pytania i wnioski wykonawców:

1. Jaki podstawowe parametry ma spełniać UPS 25kVA?
Odp. Podstawowe parametry UPS:
 - 1) Technologia - technologia true on-line, podwójne przetwarzanie;
 - 2) Budowa: modułowa, możliwość rozbudowy do 60kVA;
 - 3) Min. moc modułu: 10kVA (Zamawiający oczekuje dostarczenia min. 2 modułów przy mocy 10kVA na moduł);
 - 4) Układ faz: 3:3;
 - 5) Bezprzerwowi by-pass wewnętrzny;
 - 6) Panel kontrolny;
 - 7) Czas podtrzymania: min 30 minut przy 30% obciążenia;
 - 8) Przeciążenie: 130% przez 1 minutę, 110% przez 10 minut;
 - 9) Sprawność, tryb podwójnej konwersji; do 93%;
 - 10) Całkowite zakłócenia harmoniczne napięcia wyjściowego: 2,5%;
 - 11) Temperatura pracy: do 40 stopni Celsjusza.

2. Czy dopuszczają Państwo zastosowanie paneli medycznych bez oświetlenia ogólnego natomiast wykonanie oświetlenia ogólnego oddzielnie. Zastosowanie paneli medycznych nie wykorzystywanych do oświetlenia pomieszczeń?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania.

3. Czy dla drzwi przesuwnych ręcznych Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi rozwieranych gdyby przepisy p.poż. zabraniały zastosowania drzwi przesuwnych ?
Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi rozwieranych w ww. przypadku.

4. Czy zamiast odbojo-poręczy Zamawiający dopuszcza zastosowanie poręczy i taśmy z tworzywa o szerokości 300 mm ?

Odp. Nie. Zamawiający oczekuje zamontowania odbojo-poręczy w standardzie przyjętym dla SP ZOZ MSWiA w Gdańsku, np. oddział kardiologiczny.

Z poważaniem

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Gdańsku
Lek. med. Grzegorz Sut